

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Министра
Министерства здравоохранения
Республики Мордовия

/Е.А.Степанова

2022 г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ГБУЗ Республики Мордовия
«РДС «Лесная сказка»

/В.Ф. Дудников

2022 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Мордовия
«Республиканский детский санаторий «Лесная сказка»**

430036, Российская Федерация, Республика Мордовия,
город Саранск, Лямбирское шоссе, д. 4



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ Республики Мордовия

«РДС «Лесная сказка»

/В.Ф. Дудников

2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта инфраструктуры здравоохранения (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» (далее ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»)
- 1.2. Адрес объекта 430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа 2922 кв.м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 14500 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980. последнего капитального ремонта в 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2022 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
полное - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка»
сокращенное - ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство Здравоохранения Республики Мордовия
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 430005, Республика Мордовия, город Саранск, Коммунистическая улица, д. 33/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 1.13. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) здравоохранение.
- 1.14. Виды оказываемых услуг: реабилитационно-оздоровительное лечение
создание благоприятных условий для организации отдыха детей.
- 1.15. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием
- 1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 4 до 17 лет.

1.17. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха.

1.18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

в среднем - 120 человек

1.19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) имеется подъездная дорога (асфальтированная) от Лямбирского шоссе

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- время движения (пешком) 15 минут.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- перекрестки: нерегулируемые;
- информация на пути следования к объекту: визуальная;
- перепады высоты на пути: нет их обустройство для инвалидов на коляске: нет

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) кабинетная форма зальная форма	ДП-И (О, У), ДЧ-И (С, Г), ВНД (К) ; ДП-И (О, С, Г, У), ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, У), ДЧ-И (Г, С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития;
доступным частично избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха;

временно недоступным для инвалидов-колясочников.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Полная доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения сотрудников ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а также на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а также выполнения следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

- капитальный ремонт благоустройства территории для приведения в соответствие с ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, СП 1.13130

Вход (входы) в здание:

- установка поручней (ограждений) на высоте не менее 0,8 м на крыльце главного входа в здание.
- установка тактильных полос по путям следования инвалидов к зданию
- устройство пандусов

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- проектирование и монтаж лифта
- установка тактильных указателей номера этажа на поручнях;
- обустройство лестницы ведущей на второй этаж откидным пандусом для колясок;
- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Кабинетная форма

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов
- расширение дверных проемов

Залная форма

- предусмотреть индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости переводчиков жестового языка;

Санитарно-гигиенические помещения

- необходимо расширение дверного проема входа в санузел;
- необходимо увеличение размера санузла для инвалидов;

Система информации и связи (на всех зонах)

- установить символы доступности во всех доступных для МНГ помещениях;
- установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (недоступные входы в здание, недоступные общественные уборные, выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов);
- установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения;
- предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130);
- установить световые «маячки» внутри здания;
- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование

и однозначное опознание объектов и мест посещения;

- в вестибюле следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, текстофонов для посетителей с дефектами слуха.
- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например кабине уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов инфраструктуры объекта здравоохранения - ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка и предоставляемых им услуг «дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы.

3. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Капитальный ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Капитальный ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации) технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3.1. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

(указывается наименование документа: программы, плана)

3.2. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В** - доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

3.3. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- Согласование с вышестоящей организацией
- Согласование с общественной организацией инвалидов.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата 07.04.2022 zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

4.1. Паспорт сформирован на основании:

- Анкета (информации об объекте) от 01.04. 2022 года
- Акта обследования объекта от 04.04.2022 года



АНКЕТА (информация об объекте) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» (далее ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»)
- 1.2. Адрес объекта 430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа, 2922 кв.м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 14500 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта в 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2022 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование):
полное - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка»
сокращенное - ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство Здравоохранения Республики Мордовия
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 430005, Республика Мордовия, город Саранск, Коммунистическая улица, д. 33/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) здравоохранение.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реабилитационно-оздоровительное лечение
создание благоприятных условий для организации отдыха детей.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 4 до 17 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

в среднем - 120 человек

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) имеется подъездная дорога (асфальтированная) от Лямбирского шоссе, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- время движения (пешком) 15 минут.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- перекрестки: нерегулируемые;
- информация на пути следования к объекту: визуальная;
- перепады высоты на пути: нет их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) кабинетная форма зальная форма	ДП-И (О, У), ДЧ-И (С, Г), ВНД (К) ; ДП-И (О, С, Г, У), ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДПИ (К, О, У) ДЧ-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -

доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития;
доступным частично избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха;

временно недоступным для инвалидов-колясочников.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Полная доступность объекта может быть обеспечена при организация обучения сотрудников ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а также выполнения ряда организационных мероприятий, капитального и текущего ремонта.

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта инфраструктуры здравоохранения - ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»» и предоставляемых им услуг «дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». ремонт (капитальный);

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, С, Г) - доступно полностью избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- Согласование с вышестоящей организацией
- Согласование с общественной организацией инвалидов.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата 07.04.2022 zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ Республики Мордовия

«РДС «Лесная сказка»

В.Ф. Дудников

2022 г.м



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

(информация об объекте инфраструктуры здравоохранения) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

«04» апреля 2022 г.

Республика Мордовия, город Саранск, Пролетарский район

Наименование территориального образования субъекта

Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» (далее ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»)

1.2. Адрес объекта 430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа 2922 кв.м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 14500кв.м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта в 2007 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2022 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

полное - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка»

сокращенное - ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. ТERRITORIALNAYA PRINADLEJNOST' (federal'naya, regional'naya, municipal'naya)
regional'naya.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство Здравоохранения Республики Мордовия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 430005, Республика Мордовия, город Саранск, Коммунистическая улица, д. 33/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое,) здравоохранение.

4.3. Виды оказываемых услуг: реабилитационно-оздоровительное лечение
создание благоприятных условий для организации отдыха детей.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле- коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития, иные

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

в среднем - 120 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 300м.
- время движения (пешком) 15 минут.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- перекрестки: нерегулируемые;
- информация на пути следования к объекту: визуальная;
- перепады высоты на пути: нет их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальна «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условна дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п / п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) кабинетная форма зальная форма	ДП-И (О, У), ДЧ-И (С, Г), ВНД (К) ДП-И (О, С, Г, У), ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДПИ (К, О, У) ДЧ-И (Г, С)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,Г,У)
---	---	-------------

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития;
доступным частично избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха;
временно недоступным для инвалидов-колясочников.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Полная доступность объекта может быть обеспечена при организация обучения сотрудников ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а также на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а также выполнения следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

- капитальный ремонт благоустройства территории для приведения в соответствие с **ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, СП 1.13130**

Вход (входы) в здание:

- установка поручней (ограждений) на высоте не менее 0,8 м на крыльце главного входа в здание.
- установка тактильных полос по путям следования инвалидов к зданию
- устройство пандусов

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- проектирование и монтаж лифта
- установка тактильных указателей номера этажа на поручнях;
- обустройство лестницы ведущей на второй этаж откидным пандусом для колясок;
- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Кабинетная форма

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов
- расширение дверных проемов

Залная форма

- предусмотреть индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости переводчиков жестового языка;

Санитарно-гигиенические помещения

- необходимо расширение дверного проема входа в санузел;
- необходимо увеличение размера санузла для инвалидов;

Система информации и связи (на всех зонах)

- установить символы доступности во всех доступных для МГН помещениях;
- установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (недоступные входы в здание, недоступные общественные уборные, выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов);
- установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения;
- предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям **ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264**, а также учитывать требования **СП 1.13130**);
- установить световые «маячки» внутри здания;

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- Кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки;
- в вестибюле следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Аналогично должны быть оснащены справочные всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п.;
 - в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например кабине уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта инфраструктуры - ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка» и предоставляемых им услуг «дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	ТERRITORIA, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Капитальный ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Капитальный ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, С, Г) - доступно полностью избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 - Согласование с вышестоящей организацией
 - Согласование с общественной организацией инвалидов.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата лата 07.04.2022 zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающие к зданию (участка) на 1 л.
 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
 3. Путь движения в здании на 2 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Начальник отдела материально-технического снабжения
Карташов Б.А.

заведующая педагогической частью Семочкина Г.М. *Семёнов*

младший воспитатель Скворцова О.В.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «04» апреля 2022 г.

I. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»

430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.

(наименование объекта, адрес)

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	№ Фото	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	0,9 м	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- *информация об объекте	Имеется	Текущий ремонт	-	Имеется		К, О, У, Г
Автостоянка посетителей - организованная						
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,9 м	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С, Г, У
- *указатели направления движения	нет	-	-	нет		К, О, С, Г, У
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет	-	-	нет	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- *места отдыха	Имеются			Имеются		К, О, С, Г, У

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИЗ
		на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «04» апреля 2022 г.

1. Результаты обследования:

2. Входа в здание

ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»

430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.
(наименование объекта, адрес)

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	№ Фото	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Высота 0,6 м	При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.					
Габариты площадки (ширина) без пандуса	7,0 м	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	K, O, C, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,0 м	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	K, O, C, Г, У
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет	-	-	-	Допустимо отсутствие	K, O, C, Г, У
*Навес	есть	-	-	Наличие		K, O, C, Г, У
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть	- установка	-	Наличие		K, O, C, Г, У
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	K, O, Г, У С- част.
Маркировка ступеней	нет	-		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	K, O, Г, У С- част.
Поручни с двух сторон	нет	-	-	Как минимум с одной стороны,	Допустимо отсутствие при высоте	O, C, Г, У

				допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	
- на высоте	0,6 м	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С, Г, У
- * завершения поручней за пределами марша	нет	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- *нетравмирующие окончания	нет	-	-	Наличие		О, С, Г, У
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет	-	-	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	О, С, Г, У
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	нет	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	О, С, Г, У
Высота подъема одного марша (максимальная)	нет	-	-	0,8 м и менее	Не ограничена	О, С, Г, У
*Звуковой маяк у входа	нет	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
Тамбур						
Глубина	1,1 м	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	О, С, Г, У К-част.
Ширина	6,00 м	-	-	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Двери распашные, справочно	есть	-	-	-	-	-
Двери автоматические, справочно	нет	-	-	-	-	-
- ширина дверного проема в свету	1,30 м	-	-	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О, С, Г,
- высота порога наружного, внутреннего	0,020 м	-	-	0,025 м и менее	более 0,025 м	К, О, С, Г, У

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИЗ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><**></u> к пункту 4.1 Акта обследования ОИЗ
		на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)	-	-	Капитальный ремонт

-Отсутствие комплексной информации о пути движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;

-Резиновые грязеотталкивающие коврики не закреплены, что не соответствует п.5.2.8 СП 59.13330.2012

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «04»
апреля 2022 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»

430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.

(наименование объекта, адрес)

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Маркировка ступеней	нет	-	-	Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	К, О, Г, У С- част
Поручни с одной стороны:	есть	-	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршней, несоответствие	К, О, С, Г, У	
- на высоте 0,8 - 0,1 м	0,82 м	-				
- *горизонтальные завершения	есть	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- *нетравмирующие окончания	есть	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- *указатели номера этажа на поручни тактильные	нет	установка		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У С- част

Лифт пассажирский - ОТСУТСТВУЕТ

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИЗ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИЗ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)			КАП рем

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»

430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.
(наименование объекта, адрес)

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	№ Фото	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Обслуживание через окно - ОТСУТСТВУЕТ						
Обслуживание в фитобаре						
Ширина проема двери в свету	1,30 м	-	-	0,8 м и более Не менее 0,75 м		К,О, С, Г, У
Высота порога	0,025 м	-	-	0,025 м и менее Более 0,025 м		К,О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	Тек рем	-	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	К, О, Г, У С- част
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-	-	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К,О, С, Г, У
Обслуживание в кабинете № 103						
Ширина проема двери в свету	0,80 м	-	-	0,8 м и более Не менее 0,75 м		К,О, С, Г, У
Высота порога	0,025 м	-	-	0,025 м и менее Более 0,025 м		К,О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	установка	-	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	К, О, Г, У С- част
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-	-	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К,О, С, Г, У
Обслуживание в кабинете № 104						
Ширина проема двери в свету	0,80 м	-	-	0,8 м и более Не менее 0,75 м		К,О, С, Г, У
Высота порога	0,05 м		-	0,025 м и менее Более 0,025 м		К,О, С, Г, У

Информация тактильная о назначении кабинета	нет	установка	-	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	K, O, Г, У С- част
---	-----	-----------	---	-------------------------	--------------------------	-----------------------

Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-	-	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	K,O, С, Г, У
--	------	---	---	-------------------------	----------------------	--------------

Обслуживание в кабинете № 232

Ширина проема двери в свету	0,80 м	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K,O, С, Г, У
Высота порога	0,05 м	-	-	0,025 м и менее	Более 0,025 м	K,O, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	установка	-	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	K, O, Г, У С- част
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-	-	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	K,O, С, Г, У

Обслуживание в кабинете № 224

Ширина проема двери в свету	0,80 м	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K,O, С, Г, У
Высота порога	0,025 м	-	-	0,025 м и менее	Более 0,025 м	K,O, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	установка	-	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	K, O, Г, У С- част
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-	-	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	K,O, С, Г, У

Обслуживание в кабинете № 324

Ширина проема двери в свету	0,80 м	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K,O, С, Г, У
Высота порога	0,05 м	-	-	0,025 м и менее	Более 0,025 м	K,O, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	установка	-	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	K, O, Г, У С- част
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-	-	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	K,O, С, Г, У

*Общие требования к информации по назначению кабинетов

- *размещение на высоте	1,80 м	-	-	1,8 м и менее	Не учитывается	K,O, С, Г, У
- *высота прописных букв	0,16 м	-	-	0,016 м и более	Не учитывается	K,O, С, Г, У
Зона для кресла-коляски	нет	Инд.решение с TCP	-	не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	O, Г, У С К- ВНД

Обслуживание с перемещением – ОТСУТСТВУЕТ

Кабина индивидуального обслуживания – ОТСУТСТВУЕТ

Тренажерный зал (с фиксированными местами зрителей, вместимостью более 50 мест)

Доля мест для колясочников от общего числа мест	0	-	-	7 мест и более	Не менее одного места	O, С, Г, У К-ВНД.
---	---	---	---	----------------	-----------------------	----------------------

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	0,8 м	-	-	1,8 м и более	Не менее 0,9 м	O, С, Г, У К-ВНД.
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет	TCP	-	2 % и более	Не учитывается	К,О, С, У Г-част.
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет	-	-	Не требуется	Имеется	O, С, Г, У К-ВНД.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О.У) ДЧ-И (С.Г) ВНД (К)		-	Капитальный ремонт
кабинеты №103, 104,232,224,324	ДП-И (О.У) ДЧ-И (С.Г) ВНД (К)		-	Капитальный ремонт
Тренажерный зал	ДП-И (О,С,Г,У) ВНД (К)		-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»

430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.
(наименование объекта, адрес)

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	№ Фото	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Санузел для посетителей	есть	-	-	Имеется	-	О, С, Г, У К-ВНД.
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет	-	-	Имеется	-	О, С, Г, У К-ВНД.
*Знак доступности помещения	нет	установка	-	Имеется	Допустимо отсутствие	K, О, Г, У С- част
Тактильная маркировка	нет	установка	-	Имеется		K, О, Г, У С- част
Ширина дверного проема	0,60	Капитальный ремонт (1 этаж)	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	О, С, Г, У К-ВНД.
Раковина:	есть	-	-	-	-	-
- зона у раковины (глубина)	1,40 м	-	1,2 м и более 0,8 м и более	Не менее 0,8 м x 1,2 м (допустимо расположение кресла-	ДП-В	ДП-В
- зона у раковины (ширина)	1,20 м					
- *высота раковины	0,8 м	-	0,8 - 0,9 м	не более 0,9 м	ДП-В	
- *опорный поручень	нет	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У К-част.	

Кабины для инвалидов:

- количество кабин	нет		-	справочно		О, С, Г, У К-ВНД
- *знак доступности кабины	нет		-	Имеется	Отсутствует	
- ширина дверного проема	-		-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
Габариты санузла/кабин (длина)	-		-	1,8 и более	1,6 м	
Габариты санузла/кабин (ширина)	-		-	1,65 м и более	1,5 м	
Опорные поручни	-		-	Имеется	Стационарный у стены	

в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	-	-		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
- *крючки для костылей	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><**></u> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С) ВНД (К)		-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «04» апреля 2022 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
ГБУЗ Республики Мордовия «РДС «Лесная сказка»
430034, Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе д. 4.
(наименование объекта, адрес)

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	№ Фото	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Визуальные средства						
*Указатели направления движения, входа, выхода	нет	установка	-	Имеются	Допустимо отсутствие	ДПИ (К,О, У) ДЧ-И (Г, С)
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет	установка	-	Имеются		ДПИ (К,О, У)
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	установка	-	Имеются		ДЧ-И (Г, С)
Акустические средства						
Речевые информаторы и маяки	нет	-	-	Имеются		ДПИ (К,О, У)
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет	установка	-	Имеются		ДПИ (К,О, У) ДЧ-И (Г, С)
Тактильные средства						
*Тактильная схема	нет	установка	-	Имеются		ДПИ (К,О, У) ДЧ-И (Г, С)

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИЗ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДПИ (К,О, У) ДЧ-И (Г, С)	-	-	Капитальный ремонт

Необходимо:

1. Установить символы доступности во всех доступных для МГН помещениях.
2. Установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (недоступные входы в здание, недоступные общественные уборные, выходы лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов).

3. Установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения.

4. Предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130).

5. Предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.

6. Кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки.

7. В вестибюле следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Аналогично должны быть оснащены справочные всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п.

8. В замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например кабине уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

16 (шестнадцать) листов

ДОЛЖНОСТЬ: ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ГБУЗ РМ «РДС «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

/В.Ф.Дудников

«07 » дня 2022 г. М.П.

